

各投标人：

江苏建筑职业技术学院脚手架实验支架基础施工招标公告（招标编号：JGXY/G-20171107-076）各投标人提出相关问题，现综合答复如下：

1. 招标文件的控制价是原立项计划给出的项目经费，由于近期材料价格涨幅较大，从而使招标控制价过低。为符合实际价格情况，保证该项目建设任务的顺利推进，现将该项目的招标控制价调整为 175000 元（大写：壹拾柒万伍仟圆整）。
2. 各投标单位投标报价时，按照如下内容，结合市场价进行投标报价。

**脚手架实验支架基础施工项目招标主要内容**

项目名称	结构试验室反力架项目			
项目内容	项目描述	工程量	单价(万元)	合价(万元)
钢框架模型 拆除	 <p>共 12 根立柱，一层梁，具体场地条件和模型情况可现场踏勘</p>	1 套	暂估 0.3	0.3
钢框架模型 柱下基础拆除	12 个立柱下方的独立基础拆除	12 个	暂估 0.025	0.3

脚手架 实验支 架基础	基坑 开挖	满足脚手架实验支架基础（具体见施工图） 施工要求，基础施工完后，余土外运。	1 个	暂估 0.4	0.4
	垫层	C15 混凝土垫层 100mm 厚；	14m <sup>3</sup>		
	筏板 基础 混凝 土	C35 混凝土，800mm 厚；	112.23 m <sup>3</sup>		
	筏板 基础 钢筋	HRB400 级钢筋应符合国标质量要求，直径 包括 25mm，16mm，10mm 三种，具体工程量 见图纸	14.919 t		
	基础 模板	砖胎模	40m <sup>2</sup>		
建筑垃圾外 运	1. 施工垃圾外运。	1 项	暂估 0.2	0.2	
说明：本表仅做为投标人编制投标工程量清单报价的依据，工程量清单的编制应按相关规定执行。					

3. 开标、评标时间及地点：2017 年 12 月 5 日 14: 30 整，江苏建筑职业技术学院行政楼 4 层 403 室公开开标。

特此公告。

江苏建筑职业技术学院国资处  
2017 年 11 月 17 日